

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Название организации, которая предоставляет услугу населению:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж судостроения и прикладных технологий». СПб ГБПОУ КСиПТ.

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес объекта: 198096, город Санкт-Петербург, Кронштадтская улица, д. 5, Лит. А.

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание: да.

Объект культурного наследия: нет.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная).

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

Административно-территориальная подведомственность – Муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по образованию г. Санкт-Петербурга. 190031, город Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8 литер А.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): Образование профессиональное среднее. Код ОКВЭД (Основной 85.21).

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): Пройти до 100 и более человек.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): По месту предоставления услуги на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Все возрастные категории, кроме детей дошкольного возраста.

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): для МГН категории «К»; «С»; «О»; «Г»; «У». Мы, нижеподписавшиеся, Директор СПб ГБПОУ КСиПТ А. Л. Женаев, с одной стороны, и представитель СПб ООВБД - "Инвалиды войны" И.О. Кунец, составили настоящий акт о ниже-

следующем:
Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категории инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;

- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;

- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: «Нет».
2. Пандус стационарный наружный** : «Нет».
3. Пандус стационарный внутренний** : «Нет».
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: «Нет».
5. Наружная лестница входной зоны: «Да, нет соответствует».
6. Внутренняя лестница входной зоны: «Нет».
7. Поручни наружные входной зоны: «Да, нет соответствуют».
8. Поручни внутренние входной зоны: «Нет».
9. Дверные проемы входной зоны****: «Да, не соответствуют».
10. Подъемные платформы наружные: «Нет».
11. Подъемные платформы внутренние: «Нет».
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): «Нет».
13. Лифт пассажирский: «Нет».
14. Лифт грузовой: «Нет».
15. Мобильные лестничные подъемники. «Нет».
16. Санитарно-гигиенические помещения: «Да, не соответствуют».
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У : «Нет».
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: «Нет».
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: «Нет» П. 6.5.2 – 6.5.9. СП 59.13330.2016.
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: «Нет».

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в СПБ ГБПОУ КСиПТ, расположенного по адресу: 198096, город Санкт-Петербург, Кронштадтская улица, д. 5, Лит. А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа / распоряжения, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1	Зона: территория, прилегающая к объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)		

	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. Требуется реконструкция. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.	№ _____ От _____ «__» _____ 20__ г.
2	Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. Требуется реконструкция. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.	№ _____ От _____ «__» _____ 20__ г.
3	Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. Требуется реконструкция. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.	№ _____ От _____ «__» _____ 20__ г.
4	Зона: места обслуживания инвалидов		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. Требуется реконструкция. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.	№ _____ От _____ «__» _____ 20__ г.
5	Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. Требуется реконструкция. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.	№ _____ От _____ «__» _____ 20__ г.
6	Информационное обеспечение на Объекте		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. Требуется реконструкция. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.	№ _____ От _____ «__» _____ 20__ г.
Дополнительные меры (при наличии)			
7	Зона: пути движения к объекту		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. Требуется реконструкция. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.	№ _____ От _____ «__» _____ 20__ г.

8	Зона: места парковки для автомобилей инвалидов		
	О, К, С, Г, У	Не удовлетворяет требованиям доступности. Требуется реконструкция. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.	№ _____ От _____ « ____ » _____ 20__ г.

<p>Директор СПб ГБПОУ КСиПТ 198096, город Санкт-Петербург, Кронштадтская улица, 5, лит А.</p> <p></p> <p>_____ / А. Л. Женаев / МП</p>	<p>Представитель СПб ООВБД - "Инвалиды войны" Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр-т., д. 54, лит В</p> <p></p> <p>_____ / И.О Кунец / МП</p>
---	---