

СОСТАВИЛ
Технический эксперт № уд. 7827 00038675

«Д» *Илиади*
Д. Илиади
2020г

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБПОУ КСиПТ

«Об» *Женаев*
А. Л. Женаев
2020г

Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.

На объекте социальной инфраструктуры: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж судостроения и прикладных технологий». СПб ГБПОУ КСиПТ ОГРН 1037811065665. Расположенном по адресу: 198096, город Санкт-Петербург, Кронштадтская улица, д. 5, Лит. Б.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж судостроения и прикладных технологий». СПб ГБПОУ КСиПТ, расположенного по адресу: 198096, город Санкт-Петербург, Кронштадтская улица, д. 5, Лит. Б (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению) и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11. 1995 “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№	Наименование мероприятий по зонам	Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или нескольким категориям инвалидов обозначается символом +)	Сроки выполнения мероприятий	Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ)		
					к	з
1.	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения					
1.1	Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.					
1.1.1	Прилегающая территория, не являющаяся собственностью обследуемого объекта, не удовлетворяет требованиям доступности. Требуется предусмотреть занижение бордюрного камня, с предусмотрением безопасного съезда для МГН на кресла-колясках	+ + + + +	Рекомендовано написать письмо в местные органы самоуправления с просьбой приведения	СП59.13330.2016		

	Предусмотреть обустройство наземного тактильно информационного мощения для МГН.								пешеходных путей в соответствии с требованиями доступности	
2	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, принадлежащая учреждению									
2.1	Разработать проектно-сметную документацию с предусмотренным ремонтом дорожного полотна и обустройством тактильно информационного мощения.	+	+	+	+	+		2020–2025 г.		СП59.13330.2016
3	Зона: входной узел									
3.1	Дополнительно рекомендовано: - Предусмотреть контрастную маркировку, краевых частей, существующего крыльца. П. 5.1.12. - Предусмотреть устройство пандуса для МГН - Предусмотреть возможность приобретения приставного пандуса для преодоления порогов более 0,1 м. - До момента проведения работ по реконструкции крыльца, рекомендовано разработать безопасный маршрут с сопровождением ответственных сотрудников за сопровождение.	+	+	+	+	+		2020–2025 г.		СП59.13330.2016
4	Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы									
4.1	Обустройство тактильных указателей на всем пути следования, внутри здания.	+	+	+	+	+			Капитальный ремонт или реконструкция При необходимости предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения.	СП59.13330.2016
5	Зона: целевого назначения									
5.1	Предусмотреть возможность организации специализированных учебных мест с приобретением дополнительного адаптивного оборудования и мебели.	+	+	+	+	+		2020–2025 г.		-
6	Санитарно-гигиенические помещения									
6.1	Разработать проектно-сметную документацию. До момента реконструкции установить. - Опорные поручни для унитаза. - Установить опорный поручень	+	+	+	+	+		2020–2025 г.		СП59.13330.2016

	для раковины, с заменой самой раковины на специализированную для МГН. - Установить специализированный крючок для костылей. - Установить тактильно-информационную мнемосхему с расположением сантехнического оборудования. - Установить кнопку вызова помощи.								
7	Информационное обеспечение на ОСИ								
7.1	Дополнительно рекомендовано: - Установить табличку с номером телефона для вызова специалиста. Размер 150x300 мм. Высоту установки принять 1,0 м. - Установить тактильно-информационную мнемосхему. Размер мнемосхемы применить 600x230 мм. Высоту установки выполнить согласно п. 8.1.6 СП 59.13330.2016. - Установить табличку с наименованием учреждения, дублированную шрифтом Брайля.	+	+	+	+	+	2020–2025 г.	СП59.13330.2016 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131-2003	
7.2	Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения в т.ч при эвакуации.	+	+	+	+	+	2020–2025 г.	СП59.13330.2016 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131	
8	Все зоны и участки								
8.1	Руководству учреждения рекомендовано организовать сопровождение МГН на все время пребывания людей с ограниченными возможностями.	+	+	+	+	+	-	-	

Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: к –инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; о –инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; с- инвалиды, с нарушением зрения; г- инвалиды с нарушением слуха; у- инвалиды с нарушением интеллекта.

* «МГН» – маломобильные группы населения; «К» - инвалиды на кресло колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - умственно отсталые.