


СОСТАВИЛ  
Технический эксперт № уд. 7827 00038675

«» Д. Илиади  
2022г



УТВЕРЖДАЮ  
Директор СПб ГБПОУ КСиПТ

«» А. Л. Женаев  
2022г



**Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.**

На объекте социальной инфраструктуры: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж судостроения и прикладных технологий», СПб ГБПОУ КСиПТ, ОГРН 1037811065665, Расположенном по адресу: 198096, город Санкт-Петербург, Кронштадтская улица, д. 15, Лит. А.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж судостроения и прикладных технологий», СПб ГБПОУ КСиПТ, расположенного по адресу: 198096, город Санкт-Петербург, Кронштадтская улица, д. 15, Лит. А (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению) и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№	Наименование мероприятий по зонам	Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или несколькими категориям инвалидов обозначается символом +)	Сроки выполнения мероприятий	Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ)
1.	<b>Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения</b>			
1.1	<b>Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.</b>			
1.1.1	Прилегающая территория, не являющаяся собственностью обследуемого объекта, не удовлетворяет требованиям доступности. Требуется предусмотреть занижение бордюрного камня, с предусмотрением безопасного съезда для МГН на кресла-колясках	+ + + + +	Рекомендовано написать письмо в местные органы самоуправления с просьбой приведения	СП59.13330.2022

	Предусмотреть обустройство наземного тактильно информационного мощения для МГН.							пешеходных путей в соответствии с требованиями доступности	
2	<b>Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, принадлежащая учреждению</b>								
2.1	Разработать проектно-сметную документацию с предусмотрением ремонта дорожного полотна и обустройством тактильно информационного мощения.	+	+	+	+	+		2022–2025 г.	СП59.13330.2022
3	<b>Зона: входной узел</b>								
3.1	Дополнительно рекомендовано: - Предусмотреть контрастную маркировку, краевых частей, существующего крыльца. П. 5.1.12.	+	+	+	+	+		2022–2025 г.	СП59.13330.2022
4	<b>Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы</b>								
4.1	Обустройство тактильных указателей на всем пути следования, внутри здания.	+	+	+	+	+		Капитальный ремонт или реконструкция При необходимости предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения.	СП59.13330.2022
5	<b>Зона: целевого назначения</b>								
5.1	Предусмотреть возможность организации специализированных учебных мест с приобретением дополнительного адаптивного оборудования и мебели.	+	+	+	+	+		2022–2025 г.	-
6	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>								
6.1	Рекомендовано предусмотреть: - Дополнительные опорные поручни. - Установить специализированный крючок для костылей. - Установить тактильно-информационную мнемосхему с расположением сантехнического оборудования. - Установить кнопку вызова помощи.	+	+	+	+	+		2022–2025 г.	СП59.13330.2022
7	<b>Информационное обеспечение на ОСИ</b>								
7.1	Дополнительно рекомендовано: - Установить табличку с номером телефона для вызова специалиста. Размер 150x300 мм. Высоту установки принять 1,0 м.	+	+	+	+	+		2022–2025 г.	СП59.13330.2022 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131-

	- Установить тактильно-информационную мнемосхему. Размер мнемосхемы применить 600x400мм. Высоту установки выполнить согласно п. 8.1.6 СП 59.13330.2022. - Установить табличку с наименованием учреждения, дублированную шрифтом Брайля.									2003
7.2	Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения в т.ч при эвакуации.	+	+	+	+	+		2022–2025 г.		СП59.13330.2022 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131
8	<b>Все зоны и участки</b>									
8.1	Руководству учреждения рекомендовано организовать сопровождение МГН на все время сопровождения людей с ограниченными возможностями.	+	+	+	+	+		-		-

**Примечание:** В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: к –инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; о –инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; с- инвалиды, с нарушением зрения; г- инвалиды с нарушением слуха; у- инвалиды с нарушением интеллекта.

\* «МГН» – маломобильные группы населения; «К» - инвалиды на кресло колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - умственно отсталые.