

СОСТАВИЛ

Технический эксперт № уд. 7827 00038675

«Д.И.» Д. Илиади
2022г

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБПОУ КСиПТ

«А.Л.Ж.» А. Л. Женаев
2022г



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОСИ к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж судостроения и прикладных технологий». СПб ГБПОУ КСиПТ.
- 1.2. Адрес объекта: 198096, город Санкт-Петербург, Кронштадтская улица, д. 15, Лит. А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
-Отдельно стоящее здание этажа, кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет).
- 1.4. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам.) Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж судостроения и прикладных технологий». СПб ГБПОУ КСиПТ.
- 1.5. Адрес объекта: 198096, город Санкт-Петербург, Кронштадтская улица, д. 15, Лит. А.
- 1.6. Юридический адрес организации: 198096, город Санкт-Петербург, Кронштадтская улица, 5, лит А.
- 1.7. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.9. Территориальная принадлежность: - Муниципальная.
- 1.10. Наименование вышестоящей организации: (указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации): Комитет по образованию г. Санкт-Петербурга.
- 1.11. Адрес вышестоящей организации: 190031, город Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8 литер А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Вид деятельности: Образование профессиональное среднее. Код ОКВЭД (Основной 85.21).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Образовательные услуги.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, дети): Все возвратные категории, кроме детей дошкольного возраста.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) – Доступен частично избирательно (К, О, Г, У); Доступен условно (С)..
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: Пропускимость до 100 и более человек.
- 2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.1.1. Расстояние от объекта до остановки общественного транспорта/станции метро – до 250 м;
- 3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, отсутствие).

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная, отсутствие) - отсутствует.

3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет).

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет).

3.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	Б; ДУ; ВНД
в том числе инвалиды		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

ВЫВОДЫ К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ

В результате обследования установлено:

- На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория не удовлетворяет требованиям доступности, обследуемая территория не является собственностью учреждения. Требуется реконструкция дорожного полотна. Обустройство тактильного информационного мощения
- На общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для МГН категории «К», «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует. Доступ для МГН категории «К» - предусмотрен с помощью стационарного пандуса.
- Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для МГН категории «О»; «Г». Дополнительно доступ для МГН категории «С» организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения. Самостоятельный доступ для людей с полной потерей зрения отсутствует. Доступ для МГН категории «К» на верхние этажи здания не организован. Самостоятельная организация доступа для МГН категории «К» на верхние этажи здания без применения дополнительных технических устройств, невозможна в связи с архитектурной особенностью здания.
- Санитарно-гигиенические помещения (туалет) – частично доступен для основных групп МГН, требуется дооборудование техническими средствами адаптации.

Ответственный за проведение обследования объекта:

Тех. эксперт № уд. 7827 00038675 Илиади Д.Д



27.06.2022 г.